

**M 214 ES 24V=. 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4", 0 - 8 bar, stromlos geschlossen (NC)**

Item no. FL-M-214-ES-24V

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571474744

2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4", 0 - 8 bar, stromlos geschlossen (NC)

**TECHNICAL DATA**HS-Code **84812090**Weight **0.44 kg****DESCRIPTION**

Werkstoffe:

Körper G 1/8" und G 1/4": 1.4104, G 1/2" bis G 2": 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +130°C, Umgebung: -10°C bis +50°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

Einbaulage:

mit stehendem Magneten, (G 3/8" - G 2" auch mit liegendem Magneten)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

**Achtung:**

Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).

**Werkstoffe:**

Körper G 1/8" und G 1/4": 1.4104, G 1/2" bis G 2": 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM

**Temperaturbereich:**

-20°C bis +130°C, Umgebung: -10°C bis +50°C

**Medien:**

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

**Einbaulage:**

mit stehendem Magneten, (G 3/8" - G 2" auch mit liegendem Magneten)

**Steuerspannungen:**

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

**Spannungstoleranz:**

± 10 %

**Schutzart:**

IP 65 (Steckergröße 3)

**Information:**

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

**Achtung:**

Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).